

Состав и площади основных и вспомогательных помещений прачечных *

Приложение № 1
к СанПиН 2.1.2. -10

Помещения	Площадь в м ² при производительности прачечной в кг сухого белья в смену			
	500	1000	5000	10000
1.Цех приема белья:				
- помещение приема, учета, сортировки и хранения грязного белья	35	65	225	450
- ожидальная	12	15	40	55
2.Стиральный цех				
- стирка, полоскание и отжим	Определяется расстановкой оборудования	Определяется расстановкой оборудования	Определяется расстановкой оборудования	Определяется расстановкой оборудования
- хранение стиральных материалов	8	10	25	50
- приготовление стиральных растворов	16	20	40	50
- склад материального обеспечения	20	30	150	300
3. Сушильно-гладильный цех	Определяется расстановкой оборудования	Определяется расстановкой оборудования	Определяется расстановкой оборудования	Определяется расстановкой оборудования
4.Цех разборки, починки и упаковки белья:				
- разборка и упаковка белья;	20	40	200	400
- починки белья	10	15	30	40
5.Цех выдачи белья:				
- хранение белья	15	30	150	300

Помещения	Площадь в м ² при производительности прачечной в кг сухого белья в смену			
	500	1000	5000	10000
- выдачи белья	9	12	35	50
- ожидальная	10	12	32	45
6. Подсобные помещения:				
- ремонтно-механическая мастерская	15	20	80	150
- слесарная со станочным оборудованием	9	14	68	140
- столярная мастерская	6	6	12	20
- помещение для ремонта электрооборудования, электроаппаратуры	6	6	20	30
- кладовая уборочного инвентаря	3	3	4	5

* площадь помещений указана для вновь строящихся и реконструируемых зданий